

To Do Liste Vereinsheim VSG Stapelfeld

Obergeschoss

Dienstzimmer:

nicht zugänglich, da kein Schlüssel

Besprechungsraum:

Fenster und Fensterbank undicht

Dachfenster – Holzrahmen feucht

Nur ! 2 Steckdosen im gesamten Raum

Kein Zugang zur restlichen OG-Fläche

Treppenhaus

Bodenbelag und Wischleisten defekt

Treppengeländer (Sicherheit)

Rauhputz (sehr ungünstig bzgl. Reinheit), besser: Glattputz

Fenster u. Wände: neuer Anstrich fällig

Keine! Steckdosen vorhanden

Erdgeschoss

Wischleisten defekt

WC`s

Renovierungsarbeiten nötig

Gastraum:

Decke – nicht verkleidet, keine Arbeitsbeleuchtung vorhanden

Täfelung – nicht in Ordnung

Wände – spachteln und streichen

Türen – reparieren und streichen

Im Eingangsbereich – **keine!** Beleuchtung

Tresen – Fliesenschild kaputt, unzureichende Beleuchtung, Spüle muss gemacht werden, Kühlschränke veraltet

Neue Abdeckung für die Heizkörper an der Fensterfront

Bestuhlung? Evtl. auch für Terrasse

Keine! Möglichkeit zur Lagerung vorhanden (evtl. Restfläche OG)

Küche:

Abfluss nicht in Ordnung (häufiger Rückstau)

UG Umkleidetrakt

Außeneingangstür!!

Wischkanten und Fliesen fehlen teilweise + defekt

Außenwände feucht!! Auch hinter der Vertäfelung

Fenster – kein Sichtschutz (Milchglas?)

Duschen:

müssen komplett neu+ Abluft dafür

Heizungsraum: kein Luftaustausch möglich (Belüftungsschlitze in d. Tür) , laut Elektriker zu warm

Fußbodenfliesen – durch Grand aufgeraut und somit nicht mehr versiegelt

Rückschlag(stau)klappe: Wartung?!

Insgesamt ist der Umkleidetrakt zu klein

d.h.: Komplettrenovierung des gesamten Traktes nötig

Außenbereich:

Terrasse.

Zu klein, Platten abgesackt, ebenso bei der Rollstuhlfahrt

Unfallgefahr!!

Vergrößern, reparieren, evtl. Wintergarten? (könnte dann z.B. als Raucherraum ausgewiesen werden)

Fußweg

Platten abgesackt, verkantet u. nicht beleuchtet! **Unfallgefahr!**

Seitl. Hauswand

Komplett mit Efeu bewachsen, muss komplett entfernt werden

Beete am Haus u Parkplatz

Boden austauschen

Parkfläche vor dem Haus:

Ungenügender Zustand