Siek Neubau Feuerwache

DIN 14092-1:2001-10

Tabelle 2 Raumprogramm für den Bau von Feuerwehrhäusern

Nr.	Nutzung	1 Stellplatz Fläche m2	2 Stellplätze Fläche m2	3 Stellplätze Fläche m2	4 Stellplätze Fläche m2	5 Stellplätze Fläche m2	6 Stellplätze Fläche m2	7 Stellplätze Fläche m2	8 Stellplätze Fläche m2
1	Fahrzeughalle (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Schulungsraum	30 b	30 b	40	40	60	60	60	60
3	Lehrmittel	5 b	5 b	5	10	10	10	10	10
4	Funk-/Telekommunikationsraum	5 b	5 b	5	15	15	15	20	20
5	Verwaltung	8b	8 b	8	12	12	12	18	30
6	Besprechungsraum (b)	-	-	-	-	24	24	24	24
7	Bereitschaft (b)	-	-	-	15	25	30	40	50
8	Jugendraum	20 b	20 b	20	20	30	30	30	30
9	Ruheraum (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Küche	7 b	7 b	7	12	12	12	12	12
11	Erste Hilfe (b)	-	-	10	10	10	10	10	10
12	Feuerwehrturm (d)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Atemschutz (e)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Schutzzeugpflege (f)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Schlauchpflege (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Lager für Lösch- und/oder Bindemittel, Geräte, Schläuche	20	35	35	65	65	90	100	150
17	Raum für Sondermessgeräte (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kleiderkammer	10 b	10 b	b	20	20	20	20	20
19	Umkleieraum (h)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Trocknungsraum (i)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Werkstatt (b)	-	-	25	25	25	25	25	25
22	Waschhalle (b)	-	-	-	-	-	80	80	80
23	Geräteraum für Waschhalle (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Treibstoffagerraum	5 j	5 j	5	10	10	10	10	10
25	Eisen- und Holzlagerraum (k)	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Notstromversorgung (b)	-	-	-	-	-	15	15	15
27	Reinigung/Desinfektion (f)	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sanit. Anlagen (l WC/DU; D/H)	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Haustechnik (m)	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Putzraum	2	2	4	4	4	4	4	4
31	Übungshof (b)	250	250	250	250	250	250	250	250

Zusätzliche Flächen, nur für mit hauptamtlichen Kräften besetzte Feuerwehrhäuser:

Ruheräume, Anzahl der Räume nach Stärke der Besatzung c;

Sport- und Konditionsraum 30m²;

Kfz-Werkstatt mit Montagegrube 70m²;

Werkstätten 25m² bis 75m² mit Nebenräumen (z. B.: Funk- und/oder Elektrowerkstatt; Feuerlöcherwerkstatt, Werkstatt Kleiderpflege, Pumpenwerkstatt).

a Die Mindestflächenwerte berechnen sich nach den Größen der Stellplätze nach 4.1.

b Wird nur berücksichtigt, wenn die Notwendigkeit nachgewiesen ist.

c Nur für ständig besetzte Feuerwachen; Anzahl der Räume nach Stärke der Besatzung (Richtgröße: 2-Bett-Zimmer 15m²).

d Nach DIN 14092-3 (Feuerwehrturm, Übungswand).

e Nach DIN 14092-4 (Atemschutz-Werkstätten) und DIN 14093-1 (Atemschutz-Übungsanlagen).

f Nach DIN 14092-5 (Schutzzeugpflege).

g Nach DIN 14092-6 (Schlauchpflegewerkstätten).

h Je aktivem Feuerwehrangehörigen mit 1,2m² zu berücksichtigen.

i Mindestraum je zu trocknender Einsatzkleidung: Tiefe 0,6m, Breite 0,3m, Höhe 2m; zuzüglich Verkehrsfläche.

j Darf entfallen, wenn Lagerung in Sicherheitsschrank nach DIN 12925-1 erfolgt.

k Nur für Feuerwehrhäuser mit Holz- und/oder Metallwerkstatt und/oder RW 2 nach DIN 14555-3.

l Siehe Ausstattung nach 5.7.6.

m Je nach Anforderung und/oder Ausstattung

Siek Neubau Feuerwache
181
90
0
6
8
12
0
30
0
12,6
8
0
0
0
0
35
0
0
103
7,5
25
0
0
5
0
0
42,5
11,5
4
0

(3x4,5+2x0,5)x12,5=181,25

in Verwaltung

(50+5+25)x1,2=96

in Duschräumen